Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 10.04.2024.

Радни налог број: __29__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње МИДА сервер не ради Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.04.2024. 07:30	10.04.2024. 10:00	Батајница станица	Услед високе температуре у просторији, МИДА сервер се угасио. Отворили смо врата и проветрили просторију. По смањењу темературе, активирали смо сервер ручно. Покушали ресет клима уређаја – безуспешно. Позвали смо ИнтерФриго ради хитног сервиса и поправке климе. По нормализацији температуре, сви аларми су се повукли.	10.04.2024. 10:30	10.04.2024. 15:00

Радове извршио,

Недељковић Димитрије
Драган Радосављевић
Драгомир Ћурчић

Утрошен материјал: